



URZĄD GMINY KOŁACZKOWO

Kołaczkowo, dnia 18 listopada 2020 roku

OOG.0003.4.2020

Pan
Michał Stefański
Radny Gminy Kołaczkowo

W związku z Pana interpelacją skierowaną do Urzędu Gminy Kołaczkowo w dniu 14.09.2020 r. uprzejmie informujemy, iż Rejon Dystrybucji Września przeprowadził oględziny słupów energetycznych przy ul. Wrzesińskiej nr 6 i 14 w Kołaczkowie. W wyniku przedmiotowych oględzin stwierdzono, że stan techniczny pozwala na dalszą eksploatację i w chwili obecnej nie zachodzi potrzeba wymiany. Jednocześnie poinformował, że będzie monitorować stan techniczny słupów i w przypadku, gdy nie będzie pozwalał na dalszą eksploatację, zostaną wymienione.

WÓJT
Waszak
Teresa Waszak

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.

Sprawę prowadzi: Jolanta Frątczak tel. 61 43-80-337

Urząd Gminy w Kołaczkowie tel. 61 43-80-330, 61 43-85-324, fax: 61 43-85-488,
www.kolaczkowo.pl, email: ug@kolaczkowo.pl